

VKF Brandschutzanwendung Nr. 27053

Gruppe 501	Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen	
Gesuchsteller	Knauf Insulation d.o.o. Trata 32 4220 Skofia Loka Slovenia	
Hersteller	Knauf Insulation d.o.o. 42220 Novi Marof	
Produkt	Knauf Insulation Fire-teK BD 912 ALU - EI 60	
Beschrieb	Bekleidung von horizontalen und vertikalen eckigen Lüftungskanälen, Abmessung max. 1250mm x 1000m, mit Mineralwollplatten (60mm, 120kg/m³). Mit Alu-Folie kaschiert, stumpf gestossen, vierseitig ohne Küchenabluft.	
Anwendung	Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers	
Unterlagen	Fires, Batizovce: Klassifizierungsbericht 'Nr. FIRES-CR-209-16-AUPE' (30.08.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-062-16-AUNE' (25.04.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-082-16-AUNE' (30.05.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-083-16-AUNE' (30.05.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-114-16-AUNE' (27.06.2016)	
Prüfbestimmungen	EN 1366-1, EN 13501-3	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	EI 60 (ve ho i↔o) -S
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	08.02.2018	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	14.12.2016	



P. Vogel
Patrik Vogel

P. Nyffenegger
Patric Nyffenegger